



**I. SKU
Bruckbergerau
KA Bruckberg**

OK-Schwelle: 401.70 mNN
Schwellenlänge: 2.00 m

A _E	(ha)	12.61
A _U	(ha)	4.53
EZ	(EW)	3180
q _s	(l/Exd)	110.00
Q _{S24}	(l/s)	5.44
Q _{Sx}	(l/s)	8.16
Q _{r24}	(l/s)	1.36
Q _{i24}	(l/s)	6.80
Q _m	(l/s)	29.00
V _{vorh}	(m³)	618.00
Q _{bx}	(l/s)	9.52
Q _{rT24}	(l/s)	2.37
Q _{ab}	(l/s)	685

	Einleitungsstelle
	Mischwasserkanal
	Schmutzwasserkanal
	Regenwasserkanal
	Druckleitung

1			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zelchen

Am Alten Viehmarkt 5
84028 Landshut

bearbeitet: 03.05.2021 Neumayer
gezeichnet: 03.05.2021 Beck
geprüft: 03.05.2021 Neumayer

Tel.: 0871 / 9 66 79-0
Fax: 0871 / 9 66 79-20
www.ferstl.de

Datent: ...
PDF-Datei: G_Z2-13_21003_LA-E1.pdf

WASSERRECHT

Gemeinde Bruckberg
Rathausplatz 1
84079 Bruckberg
Tel.: 08765 9301-0, Email: info@bruckberg.org

Plan-Nr.: 155-1702/G_Z2-13
Lageplan E1
Maßstab: 1 : 1.000

**Schmutzfrachtberechnung
Einzugsgebiete der Kläranlage Bruckberg**

erstellt: Fersti Ingenieurgesellschaft mbH	
Landshut, den 03.05.2021	
freigegeben: Bauherr	zur Kenntnis genommen: Auftragnehmer