



**II. SKU  
Bruckberg  
südl. Heuweg  
(entfällt zukünftig)**

OK-Schwelle: 403.75 mNN  
Schwellenlänge: 2.00 m

A <sub>E</sub> (ha)	2.68
A <sub>U</sub> (ha)	0.903
EZ (EW)	64
q <sub>s</sub> (l/Exd)	110.00
Q <sub>S24</sub> (l/s)	0.08
Q <sub>Sx</sub> (l/s)	0.12
Q <sub>r24</sub> (l/s)	0.02
Q <sub>r24</sub> (l/s)	0.10
Q <sub>m</sub> (l/s)	38.00
V <sub>vorh</sub> (m³)	0
Q <sub>tx</sub> (l/s)	0.14
Q <sub>rT24</sub> (l/s)	0.00
Q <sub>ab</sub> (l/s)	--

**E1** Einleitungsstelle

--- Mischwasserkanal

==== Schmutzwasserkanal

--- Regenwasserkanal

←←← Druckleitung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zelchen
1			

Am Alten Viehmarkt 5  
84028 Landshut

bearbeitet: 03.05.2021 Neumayer  
gezeichnet: 03.05.2021 Beck  
geprüft: 03.05.2021 Neumayer

Tel.: 0871 / 9 66 79-0  
Fax: 0871 / 9 66 79-20  
www.fierstl.de

Datent: ...  
PDF-Datei: G\_Z2-14\_G\_21003\_A-62.pdf

**WASSERRECHT**

Gemeinde Bruckberg  
Rathausplatz 1  
84079 Bruckberg  
Tel.: 08765 9301-0, Email: info@bruckberg.org

Plan-Nr.: 155-1702/G\_Z2-14  
Lageplan E2  
Maßstab: 1 : 1.000

Schmutzfrachtberechnung  
Einzugsgebiete der Kläranlage Bruckberg

erstellt:  
Ferstl Ingenieurgesellschaft mbH

Landshut, den 03.05.2021

freigegeben:  
Bauherr

zur Kenntnis genommen:  
Auftragnehmer